

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Пограничного муниципального района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692582, п. Пограничный, ул. Советская, 64, (42345) 23-5-17

Email: ond_pogranichny@mchs.25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Пограничный

(место составления)

« 04 » июля 2017 г.

(дата составления)

Предписание №6/1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя.)

Приморский край с. Барано-Оренбургское ул. Тургенева, 16 «а»

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Пограничного муниципального района по пожарному надзору от «08 » июня 2017 года, №6

(наименование должности)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00
мин. « 03 » июля 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «03» июля 2017 г., с 14 ч. 00 мин. « 04 » июля 2017 г.
по 17 ч. 00 мин. «04» июля 2017 г.

государственным инспектором Пограничного муниципального района по пожарному надзору Степановой Юлией Валерьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Проведена плановая, выездная проверка: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального района» Приморский край с. Барано-Оренбургское ул. Тургенева, 16 «а»

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с п.о. заведующего МБДОУ «Детский сад «Светлячок» ОВ ПМР» Антипова Татьяна Васильевна (приказ №139 от 29.06.2017 г., доверенность №1, №2 от 29.06.2017 г.)

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации эвакуационных путей на 1 и 2 этажах здания не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (отсутствуют полностью, нет ни одного знака), указывающие размещение кнопок включения автоматической пожарной сигнализации относящиеся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системе	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 33;</p> <p>ст.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.4,ст.53.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 г. №474;</p> <p>п.1.п.5.1.1,п.п.6.1.4,п.6.2.6,п.6.3.1, п.6.3.2 табл.2 , п.7.2.5. Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Названия и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;</p> <p>п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1,п.5.3,п.5.3.9,п.5.7,п.6.1, п.6.4,п.6.6,п.6.6.4,п.6.6.6,п.6.6.8,п.6.7,п.7.10,п.9.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;</p> <p>п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»</p>	15.10.2017г.	

2	Допущено к работе на объекте лицо без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Антипова Т.В. и.о. заведующего Приказ №139 от 29.06.2017 г.)	Правила противопожарного режима в РФ п. 3	15.10.2017г	
3	Инструкция о порядке действия персонала №8 разработана не на основе Правил противопожарного режима в РФ	Правила противопожарного режима в РФ п. 460	15.10.2017г	
4	Руководитель не обеспечил наличие таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещении бойлерной	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	15.10.2017г	
5	Руководитель не обеспечил наличие огнетушителя в помещении бойлерной	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	15.10.2017г	
6	Ящик для песка имеет объем менее 0,5 куб. метра	Правила противопожарного режима в РФ п. 483	15.10.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение трех месяцев вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пограничного
муниципального района по пожарному надзору
Степанова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

«04» июля 2017 г.

Степ
(подпись)



Предписание для исполнения получил:

Действующая по доверенности №1

№2 от 29.06.2017 г. на имя

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» ОВ ПМР»

Антипова Татьяна Васильевна (приказ №139 от

29.06.2017 г.)

(должность, фамилия, инициалы)

Антипова

(подпись)

«04» 07 20 17.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору